

(別紙仕様書)

厨房内消火設備更新工事 仕様書

1. 概要

経年劣化により、厨房内トマホークジェット3台の更新工事を行う。

2. 仕様

品名	数量
収納ボックス 2台用	1
収納ボックス 3台用	1
収納ボックス 4台用	1
増設ボックス 3台用	2
小型レンジフライヤー用消火ボンベ (FR)	3
大型レンジフライヤー用消火ボンベ (FLR)	4
フード・ダクト用消火ボンベ (HD)	8
ダクトセンサー (プロテクター)	8
コントローラー本体	3
コントローラー表示部	3
バッテリー	3
手動起動スイッチ (リモートスイッチ)	1
移報増設ユニット	1
起動ボード	2
小型スプレーノズル	3
大型スプレーノズル (2個入り)	4
グリスフィルターノズル	8
ダクトノズル	8
フードノズル (2個入り)	8

3. 留意事項

- ・必ず事前に現場を確認すること。また、その際は施設担当にアポイントを取ったうえで行うこと。
- ・受注者は、作業工程及び日程について、事前に調整すること。
- ・施工時及び完了後に発生した廃棄物は、受注者において適正に処分すること。
- ・施工が完了した場合は、完了報告書を提出すること。
- ・業務の施工に係る費用はすべて含むこと。
- ・この仕様に記載のない事項又は、この業務の施工に当たり、疑義が生じた場合は、必要に応じて協議するものとする。
- ・業務の施工に際しては、施設等を損傷することがないように、十分な措置を講じること。